



DMREQME Gemeente Borger - Odoorn
- moment van inschakelen tot 06.00 uur ----- 100% (0% dimmend)
- 06.00 uur tot 06.00 uur ----- 50% (50% dimmend)
- 06.00 uur tot moment van uitschakelen ----- 100% (0% dimmend)

- Alle armaturen voorzien van een programmeerbare driver
- Alle armaturen voorzien van snoer type DWPK 5 x 15 mm² (geel)
- Alle armaturen voorzien van bovenstaand dimregime
- Alle masten zijn voorzien van een grondroep en voetplaat
- Daar waar aangegeven de vrijgekomen masten/armatuur afleveren op de Gemeentewerf

Aantal	Symbol	Omschrijving	Lph (m)	MastType	Uithouder	Armatuurtype	Lichtbron	Opmerkingen
36		Verlichtingsobject	6					Bestaande verlichtingsobject
61		Verlichtingsobject	6	Staal Thcz = 60°	Eikel 100mm	Philips Min Luma Type Optiek: 85	2x LED 200W 13,2W 4000K (Hw)	Aanbrengen verlichtingsobject
61		ABII						Bestaande ABII
61		Hasnummer						Bestaand Hasnummer
61		Hasnummer						Hasnummer
18		Netwerk						OVL-aansluiting te verplaatsen
5		Netwerk						OVL-aansluiting 1 sp. 1 te vervangen
46		Netwerk						OVL-aansluiting nieuw
26		Netwerk						OVL-aansluiting te verwijderen