



DMREQME Gemeente Borger - Odoorn

- moment van inschakelen tot 00.00 uur
- 00.00 uur tot 06.00 uur
- 06.00 uur tot moment van uitschakelen

100% (0% dimmend)
50% (50% dimmend)
100% (0% dimmend)

- Alle armaturen voorzien van een programmeerbare driver
- Alle armaturen voorzien van snoer type DWPK 5 x 15 mm² (geel)
- Alle armaturen voorzien van bovenstaand dimregime
- Alle masten zijn voorzien van een grondroepel en voetplaat
- Daar waar aangegeven de vrijgekomen masten/armatuur afleveren op de Gemeentewerf



Aantal	Symbol	Omschrijving	Lph	MastType	Uithouder	Armatuurtype	Lichtbron	Opmerkingen
		Verlichtingsobject	6					Bestaande verlichtingsobject
36		Verlichtingsobject	8					Verwijderen verlichtingsobject
61		Verlichtingsobject	6	Staal Twee = 6P	Eikel 100mm	Philips Min Luma Type Optiek: 85	2x LED 200W 13,2W 4000K (Hw)	Aanbrengen verlichtingsobject
		ABII						Bestaande ABII
		Mastnummer						Bestaand mastnummer
61		Mastnummer						Nieuw mastnummer
18		Netwerk						OVL-aansluiting te verplaatsen
5		Netwerk						OVL-aansluiting 1 op 1 te vervangen
46		Netwerk						OVL-aansluiting nieuw
26		Netwerk						OVL-aansluiting te verwijderen

Gemeente Borger-Odoorn

Overstrooming Hoofdstraat 50
Inhoud: 1000 m³
Plaats: 1800, 200, 1000

Tel: 0520 500
Fax: 0520 500
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl

Projectomschrijving: Aanpassing OVL Zuiderdiep Buinerveen

Locatie werkgebied: Gemeente Borger-Odoorn

Status: Concept

Gehandeld:	K. Spaan	dd:	08-07-2021
Goedgekeurd:	K. Spaan	dd:	
Afgeleid:	P. Postema	dd:	
Schaal:	1 : 500	Blad:	1 van 2

5520180105-035

Formaat: A1

TEKS5520180105-035 v2

Montag

Elektrotechnisch Adviesbureau
hof van Parla 10a 9403 G Assen
Telefoon: +31 (0)19 572 808
E-mail: info@montag.nl